

# Извещатель утечки природного газа

для системы мониторинга

## **EctoControl** Версия 3.0

Установите датчик газа вблизи возможного источника загазованности, но не ближе 1 м от газовой плиты и не ближе 5 см от потолка, используя комплектные крепления.

Перед настройкой подключите датчик к включенной системе в разъемы Д1, Д2, Д3, Д4 или Д5.

После подключения датчика на нем загорится зеленая лампочка «Вкл» и начнут мигать лампочки «Неисправен» и «Тревога» – это нормально. Через несколько минут лампочки «Неисправен» и «Тревога» погаснут, лампочка «Вкл» продолжит гореть.

### **Настройка системы:**

Если датчик подключен в разъем Д1:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 041.

*Текст SMS:* 041

Если датчик подключен в разъем Д2:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 042.

*Текст SMS:* 042

Если датчик подключен в разъем Д3:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 043.

*Текст SMS:* 043

Если датчик подключен в разъем Д4:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 044.

*Текст SMS:* 044

Если датчик подключен в разъем Д5:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 045.

*Текст SMS:* 045

### **После отправки получите подтверждение системы. Настройка завершена.**

Как только датчик газа сработает, Вам придет оповещение о тревоге.

*\* Главный номер телефона может отправлять сообщение без пароля. Отправляя команды с других номеров, вводите в начале сообщения пароль системы из 4 цифр.*

**(дополнительно) Переименовать датчик в sms-отчете:**

Сразу после активации датчика в SMS-отчете появятся имя датчика "Датчик газа". Чтобы в sms-отчете, который высылает система, вместо "Датчик газа" показывалось иное слово, отправьте на систему SMS с текстом: двоеточие, буква латинского алфавита, соответствующая разъему, новое имя

Для разъема Д1

Текст SMS: **:a Имя**

Для разъема Д2

Текст SMS: **:b Имя**

Для разъема Д3

Текст SMS: **:c Имя**

Для разъема Д4

Текст SMS: **:d Имя**

Для разъема Д5

Текст SMS: **:e Имя**

Получите ответ системы, готово.

